

UWAGA

1. Przed przystąpieniem do demontażu osprzętu zweryfikować i odłączyć zasilanie obwodów przeznaczonych do demontażu.
2. Zasilanie projektowanego oświetlenia zasilić z istniejącego obwodu nr 4 tablicy TOA2.
3. Zasilanie projektowanych gniazd przewidziano z tablicy TOA2,
przewód zasilający należy zakończyć we wnęce istniejącej rozdzielni puszką instalacyjną i zostawić stosowny zapas,
w kolejnym etapie inwestycji należy obwód gniazd zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo prądowym 30mA oraz
wymienić rozdzielnię wraz linią zasilającą w celu dostosowania instalacji do układu pracy TN-S.

LEGENDA

1 **Oprawa np. PXF Lighting PX4070464 VIP LED IP44 875mm MPRM 4000K 24W**

Przycisk instalacyjny świecznikowy 10/16A, 250V IP44, p/t

Eśr=505lx - natężenie oświetlenia

Gniazdo podwójne 230V IP44 16A, p/t

RZUT PIWNIC (FRAGMENT)

USŁUGI PROJEKTOWE MACIEJ OSINIAK
91-463 Łodź ul. Łagiewnicka 54/56

Projekt:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
PRACE MODERNIZACYJNE I ADAPTACYJNE W BUDYNKU
PRZYCHODNI ZDROWIA "MURARSKA" w ŁODZI
przy ul. MURARSKIEJ 4
W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PIWNIC NR: 18, 19, 20
fragment działki nr ewid. 30/57, obręb B-49

Inwestor:
MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "BAŁUTY" W ŁODZI
91-036 ŁÓDŹ, ul. BYDGOSKA 17/21

Projektant:
mgr inż. MICHAŁ ŚPIEWAK - upr. w spec. instalacje elektryczne
nr LOD/3434/PWBE/17; ŁOD/IE/0007/18

Tytuł rysunku:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
RZUT PIWNIC (FRAGMENT)

Data opracowania:	skala:	nr rys.
MARZEC 2021	1:50	1