

LEGENDA	
20/600 1000 mm	GRZEJNIK HIGIENICZNY typ grzejnika / wysokość [mm] długość grzejnika
C_WAVE 700 600 mm	GRZEJNIK ŁAZIENKOWY model / wysokość [mm] długość grzejnika [mm]
	zasilanie instalacji grzewczej
	powrót instalacji grzewczej
	projektowany pion instalacji grzewczej
C1	numer pionu instalacji c.o.
22 x 1,5 / 5254 W	średnica przewodu / moc działki
2,50	zawór termostatyczny RA-N dn15 z głowicą RA 2994 2,50 - nastawa
2,50	zawór termostatyczny RA-N dn15 z głowicą wzmocnioną RA 2920 2,50 - nastawa
	zawór odcinający RLV dn15 (bez nastawy)

Uwagi:

1. Całość wykonać z obecnie obowiązującymi przepisami.
2. Parametr instalacji grzewczej 70/50°C.
3. Przewody prowadzić w rurach ochronnych przez przegrody budowlane.
4. Instalację grzewczą wykonać z rur stalowych Raccorderie Metalliche Steelpress.
5. Z powodu braku możliwości sprawdzenia lokalizacji istniejących kanałów ciepłowniczych, poziome odcinki instalacji prowadzić pod sufitem w zabudowie G-K. Przewody pionowe i podłączenia do grzejników prowadzić po wierzchu ścian.
6. Gałązki zasilające grzejniki wykonać o średnicy 18x1,2.
7. Zamontować gazowe głowice termostatyczne RA2994, w pomieszczeniach ogólnodostępnych zamontować głowice wzmocnione RA2920.
8. Stosować kompensację przewodów "L", "Z", "U" .
9. Montować podpory stałe i ruchome wg wytycznych producentra rur.
10. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.
11. Integralną częścią rysunku jest część opisowa.

PIĘTRO 1

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA NR 12 W ŁODZI, UL. NASTROJOWA 10 Inwestor: Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" 91-433 Łódź, ul. Smugowa 6	AGRA firma projektowo wdrożeniowa Łódź, ul. Kopernika 64a/95 tel./fax. 0426338489 info@agrafirma.pl www.agrafirma.pl
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Radosław Maciak upr. bud. LOD/1029/POOS/08	DATA: marzec 2016r.
		BRANŻA: instalacje sanitarne
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Małgorzata Dura	SKALA: 1:100
RYSUNEK:	INSTALACJA C.O. - RZUT PIĘTRA	RYS. NR: 2