Istniejace zadaszenie przeznaczone do wymiany. Po demontażu
płaszczyznę ściany należy oczyścić z wszelkiego rodzaju zabrudzeń,
należy uzupełnić ubytki i porzygotować podłoże do prac
termomodernizacyjnych. Następnie zamontować nowe zadaszenie.
Wszystkie czynności należy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Renowacja cegły elewacyjnej/ czyszczenie
wg opisu

grubości styropianu na bokach ściany
z oknem ok 2 cm (sprawdzic w naturze)

Wymiana
kratek wentylacyjnych na elewacji

Renowacja cegły elewacyjnej/ czyszczenie
wg opisu

Istn. kiosk z pieczywem przeznaczony do rozbudowy

Remont i zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej nad wejściem,
osuszenie, odgrzybienie wierzchu konstrukcji ,
wykonanie obróbek blacharskich ze spadkiem

Renowacja cegły elewacyjnej/ czyszczenie
wg opisu

DETAL A

grubości styropianu na bokach ściany
z oknem ok 2 cm (sprawdzic w naturze)

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNĘTRZNYCH:

DETAL A

SYSTEM NRO



W RAMACH TERMOMODERNIZACJI PROJEKTUJE SIĘ DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH STYROPIANEM SAMOGASNĄCYM O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA λ=0,042W/mK I GRUBOŚCI WARSTWY 18 CM.
PONIŻEJ POZIOMU TERENU NALEŻY ZASTOSOWAĆ STYROPIAN EKSTRUDOWANY.
W PRZYPADKU ZBLIŻENIA DO GRANICY DZIAŁKI SĄSIEDNIEJ ŚCIANĘ NALEŻY DOCIEPLIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ .

Uwaga:
Przed przystąpieniem do planowanej termomodernizacji należy przygotować podłoże przegród zewnętrznych poprzez:
- oczyszczenie chemiczno-mechaniczne z wszelkiego rodzaju porostów, zagrzybienia i zabrudzeń osadzających się na chropowatej powierzchni
- ewentualne nierówności i ubytki w istniejącym podłożu wyprawy tynkarskiej należy wyrównać lekkim tynkiem podkładowym a większe ubytki poprzez wykonanie warstwy tynku
- podłoża silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe) nierównomiernie chłonne oraz piaszczyste należy odpowiednio zagruntować wg. wytycznych producenta wybranego preparatu gruntującego
- należy stosować rozwiązania systemowe, atestowane, posiadające certyfikat NRO (tacznie dla wszystkich elementów systemu jako dla całości)
- prace wykonywać zgodnie z technologia producenta
- poniżej poziomu terenu należy zastosować styropian ekstrudowany oraz dokładną izolację przeciwwilgociową

UWAGA:
1.Zastosowany system ociepleń ze styropianu i wełny mineralnej powinien być nierozprzestrzeniający ogień (NRO) – dotyczy do układów dociepleniowych z płytami styropianowymi (EPS) lub z płytami z wełny mineralnej (MW) o grubości do 250 mm. Inwestor nakłada na Wykonawcę obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających użycie systemu NRO.
2.W przypadku jakichkolwiek zmian należy skontaktować się z Inwestorem i Projektantem.
3. Projekt należy rozpatrywać równolegle z projektem instalacji odgromowej oraz projektem wymiany ogrzewania w budynku.

FIRMA	STUDIOplus ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA– GAJEWSKA 93–322 ŁÓDŹ, UL BŁĘKITNA 46A, TEL. 604 79 66 26 AUTOCAD–LT2012 NR –352–55377796
INWESTOR	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE"BAŁUTY" w ŁODZI ul. SMUGOWA 6, 91–443 ŁÓDŹ
TEMAT OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO" BAŁUTY" W ŁODZI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NASTROJOWEJ 10 91–496 ŁÓDŹ DZIAŁKI nr 329/5,336/6, OBRĘB – B8

PROJEKT BUDOWLANY

przedmiot rysunku
RZUT 1 PIĘTRA

DATA	JEDNOSTKI	SKALA	NR RYS
marzec 2016	cm	1:200	3

projektant ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Barbara Pluskota- Gajewska specj. archit. upr. nr 14/B-763/ŁOIA/08	podpis:
OPRACOWAŁ:		podpis:

Uwaga:
Na styku pomiędzy dociepleniem ze styropianu samogasnącego a ścianą z cegły klinkierowej pozostawić dylatację 2 cm wypełnioną listwą.