

LEGENDA	
17	numer pionu instalacji c.o.
22 x 1,5 / 5254 W	średnica przewodu / moc działki
	regulator różnicy ciśnień ASV-PV
	zawór podpionowy ASV-M
	zawór odcinający RLV dn15 (bez nastawy)
2,50	zawór termostatyczny RA-N dn15 z głowicą RA 2994 2,50 - nastawa
2,50*	zawór termostatyczny RA-N dn15 z głowicą wzmocnioną RA 2920 2,50 - nastawa
GRZEJNIK BOCZNOZASILANY	numer pomieszczenia / moc grzejnika / nastawa / projektowana temperatura w pomieszczeniu / typ grzejnika
GRZEJNIK BOCZNOZASILANY - HIGIENICZNY	numer pomieszczenia / moc grzejnika / nastawa / projektowana temperatura w pomieszczeniu / typ grzejnika higienicznego

Uwagi:

1. Całość wykonać z obecnie obowiązującymi przepisami.
2. Parametr instalacji grzewczej 70/50°C.
3. Przewody prowadzić w rurach ochronnych przez przegrody budowlane.
4. Instalację grzewczą wykonać z rur stalowych Raccorderie Metalliche Steelpress.
5. Przewody pionowe i podłączenia do grzejników prowadzić po wierzchu ścian.
6. Gałązki zasilające grzejniki wykonać o średnicy 15x1,2.
7. Zamontować gazowe głowice termostatyczne RA2994, w pomieszczeniach ogólnodostępnych zamontować głowice wzmocnione RA2920.
8. Stosować kompensację przewodów "L", "Z", "U".
9. Montować podpory stałe i ruchome wg wytycznych producentra rur.
10. Na końcówkach pionów montować odpowietrzniki automatyczne.
11. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.
12. Integralną częścią rysunku jest część opisowa.

ROZWINIĘCIE C.O.

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA NR 10 W ŁODZI, UL. MURARSKA 4 Inwestor: Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" 91-433 Łódź, ul. Smugowa 6	AGRA firma PROJEKTY tel./fax. 042633848 NIP 7252047 mail@agra.pl www.agra.pl Łódź, ul. Kopernika 64a/95
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Radosław Masiak upr. bud. ŁOD/1029/POOS/08	DATA: marzec 2016r.
		BRANŻA: instalacje sanitarne
OPRACOWAŁ:		SKALA: 1:100
RYSUNEK:	INSTALACJA C.O. - ROZWINIĘCIE	RYS. NR: 4