







LEGENDA	
	GRZEJNIK HIGIENICZNY
20/600	typ grzejnika / wysokość [mm]
1000 mm	długość grzejnika
	zasilanie instalacji grzewczej
	powrót instalacji grzewczej
	projektowany pion instalacji grzewczej
	numery pionu instalacji c.o.
	
22 x 1,5	średnica przewodu
5254 W	moc działki
2,50	zawór termostatyczny RA-N dn15
8	z głowicą RA 2994
2,50 - nastawa	
2,50	zawór termostatyczny RA-N dn15
8	z głowicą RA 29 20
2,50 - nastawa	
6	zawór odcinający RLV dn15 (bez nastawy)

Uwagi:	
1. Całość wykonana z obecnie obowiązującymi przepisami.	
2. Parametry instalacji grzewczej 70/50°C.	
3. Przewody prowadzić w rurach ochronnych przez przegrody budowlane.	
4. Instalację grzewczą wykonać z rur stalowych Raccorde Metaliche Steelpress. Przewody pionowe i podłączenia do grzejników prowadzić po wierzchu ścian.	
5. Gałązki zasilające grzejniki wykonać o średnicy 18x1,2.	
6. Zamontować głowice wzmocnione RA2920.	
7. Stosować kompensację przewodów "L", "Z", "U".	
8. Montować podpory stałe i ruchome wg wytycznych producenta rur.	
9. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.	
10. Integralną częścią rysunku jest część opisowa.	
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZYGODNI ZDROWIA NR 9 W ŁODZI, UL. LIBELTA 16
	Investor: Miejskie Centrum Medyczne "Białuty" 91-433 Łódź, ul. Smugowa 6
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Radosław Maciak upr. bud. LOD/1029/POO5/08
OPRACOWAŁ:	inż. Katarzyna Sokółowska
RYСУNEK:	INSTALACJA C.O. - RZUT PIĘTRA
BRANŻA: instalacje sanitarne	
SKALA: 1:100	
RYS. NR: 3	

PIĘTRO

AGRA
firma projektowa
Łódź, ul. Kopernika 64a/95
tel./fax. 0426338489
info@agraprojekt.pl www.agraprojekt.pl

DATA: marzec 2016r.