



UWAGA:
NADPROŻE DRZWIOWE N-2* WYKONAĆ
ANALOGICZNIE

DETAL NADPROŻA N-3
skala 1 : 20

UWAGI :

1. SPÓD BELEK STALOWYCH 2 cm POWYZEJ WYMAGANEGO SPODU NADPROŻA.
2. DOLNE PÓŁKI BELEK OSIATKOWAĆ I OTYNKOWAĆ.
3. BEŁKI : 2 I 160, l = 2000 mm, STAŁ S 235 JR,
masa 1 szt. 35,80 kg
masa 2 szt. 71,60 kg
4. KOLEJNOŚĆ PRAC ZWIĄZANYCH Z OSADZENIEM NADPROŻA STALOWEGO.
- 1) WYKŁÓC POZIOMĄ BRUZDĘ NA WYSOKOŚĆ RÓWNAJ WYSOKOŚCI PROFILU STALOWEGO, POWIEKSZONĄ O OKOŁO 4 cm I GŁĘBOKOŚCI RÓWNEJ OKOŁO 12 cm.
- 3) BRUZDĘ NALEŻY PRZEMYĆ MLEKIEM CEMENTOWYM, WSTAWIĆ W NIĄ BEŁKĘ I 160 OWINIĘTĄ SIATKĄ RABITZ A I CZASOWO ZAMOCOWAĆ DREWNIANYMI LUB STALOWYMI KLINAMI.
- 4) PRZESTRZEŃ WOKÓŁ KOŃCÓW BEŁKI WYPEŁNIĆ TWARDOPLASTYCZNĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, 8 MPa.
- 5) PRZESTRZEŃ MIĘDZY GÓRNIĄ PÓŁKĄ BEŁKI A MUREM WYPEŁNIĆ WILGOTNĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ SILNIEJĄ UBIJAJĄC.
- 6) DRUGĄ BEŁKĘ I 160 MOŻNA ZAMONTOWAĆ PO OKOŁO 5 DNIACH PO PIERWSZEJ.
- 7) BEŁKI NALEŻY SKRĘCIĆ ZE SOBĄ.
5. WYMIARY PODANO W [cm].

USŁUGI PROJEKTOWE MACIEJ OSINIĄK
91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56

Projekt:
PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA "BYDGOSKA" W ŁODZI
MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "BALUTY" W ŁODZI

W zakresie:
- W POZIOMIE PARTERU PORADNIA POZ DLA DZIECI ZDROWYCH I REJESTRACJA
- W POZIOMIE PIĘTRA PORADNIA POZ DLA DZIECI CHOROZYCH I KORYTARZ
w ŁODZI przy ul. Bydgoskiej 17/21
dz. nr ewid. 22/3, 22/4, 22/5, 22/6 obręb B-45

Investor:
MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "BALUTY" W ŁODZI
91-443 Łódź ul. ŚMUGOWA 6

Projektant:
mgr inż. arch. SŁAWOMIR KINIAŁSKI - upr. w spec. arch. nr 11/R-204/LCIA/04; LO-04/73
mgr inż. MACIEJ OSINIĄK - upr. w spec. konstr.-bud. nr 18887/MŁ; ŁOD/BO/0806/02

Tytuł rysunku:
DETAL NADPROŻA N-3

Data opracowania:
Maj 2018

Skala:
1:20

nr rys.

11