



LEGENDA

	Czujka obecności	1	Oprawa np. LENA LIGHTING S. A. 628085 COMPACT LED EVO N 4800lm PLX 840 (42W)
	Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny 10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od charakteru pomieszczenia	2	Oprawa np. LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K
	Przycisk instalacyjny 1-biegunowy świecznikowy 10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od charakteru pomieszczenia	3	Oprawa istniejąca 3800lm 36W zdemontowana z innej lokalizacji w obrębie poradni
	Wypust do oświetlenia logo i tablicy ogłoszeń typ oprawy przed montażem przedstawić do akceptacji Inwestorowi	4	Oprawa istniejąca z kloszem 3000lm zdemontowana z innej lokalizacji w obrębie poradni
		Aw	OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA 1h POSIADAJĄCA ŚWIADECTWO CNBOP
		Ew1	EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA NAŚCIENNA 1h POSIADAJĄCA ŚWIADECTWO CNBOP
		Ew2	EWAKUACYJNA DWUSTRONNA NA ZWIESZAKU 1h POSIADAJĄCA ŚWIADECTWO CNBOP

USŁUGI PROJEKTOWE Maciej Osiniak 91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56		
Projekt:	PRZEBUDOWA PORADNI POZ DLA DZIECI W BUDYNKU PRZYPHODNI ZDROWIA "BYDGOSKA" MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "BAŁUTY" W ŁODZI 91-036 ŁÓDŹ, ul. BYDGOSKA 17/21 DZ. NR 22/3, 22/4, 22/5, 22/6 OBRĘB B-45	
Inwestor:	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "BAŁUTY" W ŁODZI 91-443 ŁÓDŹ, ul. SMUGOWA 6	
Projektant:	inż. Jerzy Basta - upr. nr 211/89/WŁ	
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Śpiewak - upr. nr LOD/3434/PWBE/17	
Tytuł rysunku:	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ. RZUT PARTERU.	
Data opracowania:	MAJ 2018	nr rys. 2
skala:	1:100	