



TABLICA T1
Po=10,0kW

UWAGA!!!
– OCHRONA OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN–S
– ZASILANIE OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, EWAKUACYJNEGO – "Aw", "Ew"
ZASILAĆ Z OBWODU NAJBLIŻSZEJ OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

USŁUGI PROJEKTOWE **Maciej Osiniak**
91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56

Projekt:

PRZEBUDOWA PORADNI POZ DLA DZIECI
W BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA "BYDGOSKA"
MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "BAŁUTY" W ŁODZI
91-036 ŁÓDŹ, ul. BYDGOSKA 17/21
DZ. NR 22/3, 22/4, 22/5, 22/6 OBRĘB B-45

Inwestor:

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "BAŁUTY" W ŁODZI
91-443 ŁÓDŹ, ul. SMUGOWA 6

Projektant:

inż. Jerzy Basta - upr. nr 211/89/MŁ

Sprawdzający:

mgr inż. Michał Śpiewak - upr. nr LOD/3434/PWBE/17

Tytuł rysunku:

SCHEMAT TABLICY T1

Data opracowania:

MAJ 2018

skala:

-

nr rys.

4